

UNILIFT APG




UNILIFT APG

Installation and operating instructions

(all available languages)

<http://net.grundfos.com/qr/i/92662011>



UNILIFT APG

Español (ES)

Instrucciones de instalación y funcionamiento. 4

Anexo A 25

Español (ES) Instrucciones de instalación y funcionamiento

Traducción de la versión original en inglés

Contenido

1. Información general	4
1.1 Indicaciones de peligro	4
1.2 Notas	5
2. Introducción al producto	6
2.1 Descripción del producto	6
2.2 Uso previsto	6
2.3 Líquidos bombeados	6
2.4 Identificación	7
3. Recepción del producto	8
4. Requisitos de instalación	8
4.1 Ubicación	8
5. Instalación mecánica	9
5.1 Cimentación	9
5.2 Izado del producto	9
5.3 Colocación del producto	9
5.4 Instalación en acoplamiento automático	10
5.5 Instalación autónoma	11
5.6 Ajuste de la longitud del cable del interruptor de flotador	11
6. Conexión eléctrica	12
6.1 Comprobación del sentido de giro	13
7. Preparación del lector	14
8. Inspección técnica del producto	14
8.1 Mantenimiento del producto	15
8.2 Aceite	15
8.3 Construcción	16
8.4 Kits de servicio	18
8.5 Programa de mantenimiento	19
8.6 Ajuste de la holgura del impulsor	19
8.7 Sustitución del sistema triturador	19
8.8 Cambio del aceite	20
8.9 Bombas contaminadas	21
9. Localización de fallos	22
9.1 El motor no arranca	22
9.2 El relé térmico o el sistema de protección del motor se disparan tras un breve período de funcionamiento	22
9.3 La bomba funciona de forma constante o bombea muy poca agua	22
9.4 La bomba funciona, pero no suministra agua	23
10. Datos técnicos	24
10.1 Temperatura de almacenamiento	24
10.2 Condiciones de funcionamiento	24

10.3 Nivel de presión sonora	24
------------------------------	----

11. Eliminación del producto 24

1. Información general

Este aparato no debe ser utilizado por niños.

Los niños no deben jugar con el equipo.

La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños.



Los aparatos pueden ser utilizados por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, además de personas carentes de experiencia y conocimientos. Para ello, deben contar con la debida supervisión o recibir instrucciones sobre el uso seguro del aparato, comprendiendo los peligros que conlleva.



Lea este documento antes de instalar el producto. La instalación y el funcionamiento deben cumplir con los reglamentos locales en vigor y los códigos aceptados de prácticas recomendadas.

1.1 Indicaciones de peligro

Las instrucciones de instalación y funcionamiento, de seguridad y de mantenimiento e inspección de Grundfos pueden contener los siguientes símbolos e indicaciones de peligro.



PELIGRO

Indica una situación peligrosa que, de no remediarse, dará lugar a un riesgo de muerte o lesión personal grave.



ADVERTENCIA

Indica una situación peligrosa que, de no remediarse, podría dar lugar a un riesgo de muerte o lesión personal grave.



PRECAUCIÓN

Indica una situación peligrosa que, de no remediarse, podría dar lugar a un riesgo de lesión personal leve o moderada.

Las indicaciones de peligro tienen la siguiente estructura:



PALABRA DE SEÑALIZACIÓN

Descripción del riesgo

Consecuencias de ignorar la advertencia

- Acciones que deben ponerse en práctica para evitar el riesgo.

1.2 Notas

Las instrucciones de instalación y funcionamiento, de seguridad y de mantenimiento de Grundfos pueden contener los siguientes símbolos y notas.



Respete estas instrucciones para productos antideflagrantes.



Un círculo de color azul o gris con un signo de admiración en su interior indica que es preciso poner en práctica una acción.



Un círculo de color rojo o gris con una barra diagonal y puede que con un símbolo gráfico de color negro indica que debe evitarse o interrumpirse una determinada acción.




No respetar estas instrucciones puede dar lugar a un mal funcionamiento del equipo o a daños en el mismo.



Sugerencias y consejos que facilitan el trabajo.

2. Introducción al producto



UNILIFT APG

Pos.	Descripción
1	Cable de alimentación
2	Interruptor de flotador
3	Asa con abrazaderas para cable
4	Placa de características
5	Descarga
6	Aspiración

2.1 Descripción del producto

La bomba Grundfos UNILIFT APG es una bomba diseñada para el bombeo de agua residual. Su diseño compacto hace que esta bomba sea apropiada para instalaciones tanto temporales como permanentes. La bomba se puede instalar en un sistema con acoplamiento automático o en posición libre en el fondo de la fosa.

2.2 Uso previsto

La bomba Grundfos UNILIFT APG es una bomba sumergible de una sola etapa diseñada para el bombeo de agua residual. Las bombas APG incorporan un sistema triturador que reduce el tamaño de las partículas sólidas de tal forma que puedan atravesar tuberías de diámetro relativamente pequeño. Estas bombas se usan en sistemas presurizados, frecuentes en zonas con desnivel.

2.3 Líquidos bombeados

La bomba permite bombear agua que contenga una cierta cantidad de partículas esféricas. El bombeo de partículas esféricas que excedan el tamaño máximo de partícula admisible para la bomba puede producir obstrucciones o daños en ella.

La bomba no es apta para los siguientes líquidos:

- líquidos que contengan fibras largas;
- líquidos inflamables (aceite, gasolina, etc.);
- líquidos agresivos;


Información relacionada

[10.1 Temperatura de almacenamiento](#)

TM081492

2.4 Identificación

2.4.1 Placa de características de UNILIFT APG



Placa de características de UNILIFT APG

Pos.	Descripción
1	Tipo de producto
2	Número de producto
3	Tensión de alimentación
4	Tolerancia de la tensión
5	Consumo de potencia
6	Corriente máx.
7	Caudal máx.
8	Altura máx.
9	Códigos de la fábrica y de fabricación (año y semana)
10	Clase de aislamiento
11	Número de serie
12	Profundidad máxima de instalación [m]
13	Peso neto [kg]
14	Clase de aislamiento
15	Coseno de fi (cos φ)
16	Velocidad de giro
17	Frecuencia
18	Marcas de homologación
19	Temperatura máx. del líquido

2.4.2 Nomenclatura de UNILIFT APG

Ejemplo: UNILIFT APG.40.10.A1. 1x220-240V SCH

Código	Definición	Denominación
UNILIFT APG	Nombre del producto	
40		Diámetro nominal de la conexión de descarga
10		Potencia de salida, P2/100 [W]
[]	Funcionamiento manual sin interruptor de flotador	Control de nivel
A	Funcionamiento automático con interruptor de flotador	
1	Corriente monofásica	Tipo de motor
3	Corriente trifásica	
1 x 230 V		Tensión nominal
1 x 220 - 240 V		
3 x 220 V		
3 x 380 V		
3 x 400 V		
[]	Sin enchufe	
SCH	Europa: enchufe de pared tipo F	
ARG	Argentina: enchufe de pared tipo I con homologación I RAM	Tipo de enchufe
AUS	Australia, Nueva Zelanda: enchufe de pared tipo I	

3. Recepción del producto

ADVERTENCIA

Caída de objetos

Riesgo de muerte o lesión personal grave



- El producto debe mantenerse en una posición estable durante el desembalaje.
- Use equipos de protección individual.

- Compruebe que el producto recibido se ajuste al pedido.
- Compruebe que la tensión y la frecuencia del producto coincidan con la tensión y la frecuencia de la red de suministro eléctrico disponible en el lugar de instalación.

4. Requisitos de instalación

PRECAUCIÓN

Materiales tóxicos

Riesgo de lesión personal leve o moderada



- El producto se considerará contaminado si se ha empleado para procesar líquidos perjudiciales para la salud o tóxicos. Use equipos de protección individual.



La instalación deben llevarla a cabo profesionales cualificados, y siempre debe realizarse conforme a los requisitos de la normativa local en vigor.



Un producto que no cuente con protección contra congelación ni esté indicado para ello no debe dejarse al aire libre en condiciones climáticas de congelación.


4.1 Ubicación

Asegúrese de que el tramo de cable libre situado por encima del nivel de líquido posea una longitud de, al menos, 3 m. La profundidad de instalación de este producto es de 7 m.

4.1.1 Espacio mínimo

La fosa, pozo o tanque debe dimensionarse teniendo en cuenta la relación entre el caudal de agua que entra en él y el rendimiento de la bomba.

Si la bomba se instala de forma permanente con un interruptor de flotador, la fosa, pozo o tanque deberá tener las dimensiones mínimas indicadas en la figura siguiente para garantizar la plena movilidad del interruptor de flotador. El interruptor de flotador debe ajustarse de acuerdo con la longitud mínima de cable libre.



Dimensiones mínimas de la fosa si el interruptor de flotador se ajusta de acuerdo con la longitud mínima de cable libre

Información relacionada

[5.6 Ajuste de la longitud del cable del interruptor de flotador](#)

TM081338

5. Instalación mecánica

PRECAUCIÓN

Elemento afilado

Riesgo de lesión personal leve o moderada




- Use equipos de protección individual.
- Asegúrese de que ninguna persona pueda entrar en contacto con el impulsor de la bomba.



No debe instalarse la bomba colgada del cable eléctrico ni de la tubería de descarga.

5.1 Cimentación

Antes de la instalación, compruebe que el fondo del tanque sea plano y uniforme. Se recomienda crear una superficie de soporte lo más sólida posible.



TM081415


Cimentación del producto

5.2 Izado del producto



No ice el producto ni tire de él sujetándolo por el cable de alimentación o la manguera o tubería de descarga.

- Ice la bomba sujetándola por el asa.
- Si se instala la bomba en un pozo o depósito, hágala descender e ícela usando un cable o una cadena fijados al asa de la bomba. El asa tiene dos orificios laterales que pueden utilizarse para izar la bomba.




TM081445

Izado del producto

5.3 Colocación del producto

La bomba solo puede utilizarse en posición vertical. Consulte la figura siguiente.



TM081576

Posición de la bomba

Después de conectar la tubería o la manguera, coloque la bomba en la posición de trabajo.

Si se va a instalar la bomba de forma permanente, habrá que retirar los guijarros y otros materiales duros similares de la fosa antes de instalarla para prolongar el tiempo de funcionamiento de la cuchilla dentro de la bomba.

Información relacionada

[5.6 Ajuste de la longitud del cable del interruptor de flotador](#)

5.4 Instalación en acoplamiento automático

Consulte el apéndice para ver las dimensiones del acoplamiento automático.

Las bombas para instalación permanente se pueden montar en un sistema fijo de acoplamiento automático con carriles guía o en un sistema de acoplamiento automático con enganche.

Ambos sistemas de acoplamiento automático facilitan el mantenimiento y la revisión, ya que permiten extraer la bomba del tanque o la fosa con facilidad.

PELIGRO

Materiales tóxicos

Riesgo de muerte o lesión personal grave

- Antes de iniciar la instalación, asegúrese de que la atmósfera de la fosa no sea potencialmente explosiva o carezca de oxígeno.



Use bridas sueltas para facilitar la instalación y evitar que las tuberías ejerzan tensión sobre las bridas y los pernos.



Asegúrese de que las tuberías se instalen sin ejercer una fuerza excesiva. La bomba no debe soportar ninguna carga impuesta por el peso de las tuberías.



No instale accesorios elásticos ni fuelles en las tuberías. Dichos elementos nunca deben utilizarse para alinear las tuberías.

5.4.1 Instalación de un sistema de acoplamiento automático con carriles guía


Siga los pasos descritos a continuación:

1. Taladre los orificios de montaje del soporte de los carriles guía en el interior de la fosa y fije el soporte provisionalmente usando dos pernos de anclaje.
2. Coloque la base del acoplamiento automático en el fondo de la fosa. Use una plomada para determinar la posición correcta. Sujete el acoplamiento automático empleando pernos de anclaje de alta resistencia. Si el fondo de la fosa es irregular, la base del acoplamiento automático deberá contar con los elementos de apoyo necesarios.
3. Conecte la tubería de descarga aplicando prácticas recomendadas. No deforme ni someta a tensiones la tubería.
4. Coloque los carriles guía en la base del acoplamiento automático y ajuste con precisión la longitud de estos hasta el soporte de los carriles guía, situado en la parte superior de la fosa.
5. Desatornille el soporte provisionalmente sujeto, colóquelo encima de los carriles guía y, por último, sujételo firmemente a la pared de la fosa.



Los carriles guía no deben presentar holgura axial; ello provocaría ruidos durante el funcionamiento de la bomba.

6. Limpie los residuos de la fosa antes de introducir la bomba.
7. Monte la uñeta de anclaje en la conexión de descarga de la bomba. Engrase la junta de la uñeta de anclaje antes de introducir la bomba en la fosa.
8. Monte el grillete de izado y la cadena de izado en el asa de la bomba, en el lado opuesto del acoplamiento automático.



Fijación de la cadena al asa de la bomba

9. Deslice la uñeta de anclaje entre los carriles guía e introduzca la bomba en la fosa con la cadena. Cuando la bomba alcance la base de acoplamiento automático, se conectará automática y firmemente. Cuando la bomba alcance la base del acoplamiento automático, sacúdala mediante la cadena para asegurarse de que quede situada en la posición correcta.
10. Cuelgue el extremo de la cadena de un gancho adecuado, instalado en la parte superior de la fosa, para evitar que la cadena entre en contacto con la carcasa de la bomba.
11. Ajuste la longitud del cable de alimentación enrollándolo en un sujetacables para impedir que resulte dañado durante el funcionamiento. Fije el sujetacables a un gancho adecuado, instalado en la parte superior de la fosa. Asegúrese de que el cable no quede doblado de forma abrupta ni aprisionado.
12. Conecte el cable de alimentación y el cable de control (si forma parte de la instalación).



El extremo libre del cable no debe sumergirse para evitar que el agua penetre en el motor a través de él.

TM081587

5.5 Instalación autónoma

Consulte el apéndice para ver el plano dimensional.

Para instalar una bomba de forma autónoma, acople un codo de 90° a la conexión de descarga. La bomba puede instalarse con una tubería rígida y válvulas.

Para facilitar el mantenimiento y la revisión de la bomba, instale una conexión o acoplamiento flexible en la tubería de descarga; de este modo, la separación resultará más sencilla.

Si se usa una tubería rígida, conecte la unión o el acoplamiento, la válvula de retención y la válvula de corte en el orden indicado (desde la bomba).

También se necesita un elemento flexible en el tubo para separar la vibración de la tubería y el sonido del sistema.

Si la bomba se instala en un lugar en el que abunde el barro o sobre una superficie irregular, se recomienda apoyarla en plataformas sólidas.

5.6 Ajuste de la longitud del cable del interruptor de flotador


Para las bombas que se suministren con interruptor de flotador, la diferencia entre los niveles de arranque y parada se puede ajustar cambiando la longitud de cable libre entre el interruptor de flotador y el asa de la bomba.

- A mayor longitud de cable libre, menor número de arranques y paradas, y mayor diferencia de nivel.
- A menor longitud de cable libre, mayor número de arranques y paradas, y menor diferencia de nivel.

El nivel de parada siempre debe quedar por encima de la aspiración de la bomba para evitar la entrada de aire.



El nivel de arranque debe estar por debajo de la entrada de líquido de la fosa para evitar el reflujo en el sistema.



Niveles de arranque y parada

Pos.	Descripción
1	Parada
2	Arranque
3	Longitud del cable (L)

Los niveles de arranque y parada varían en función de la longitud del cable.

Longitud del cable (L) [mm]	Arranque [mm]	Parada [mm]
100 (longitud mínima)	560	360
260 (longitud máxima)	580	250 (solo funcionamiento intermitente)

Funcionamiento intermitente

Durante el funcionamiento intermitente, el motor debe tener siempre un nivel mínimo de líquido de 250 mm desde el fondo.

Funcionamiento continuo

Durante el funcionamiento continuo, el motor y la conexión de aspiración de la bomba deben tener siempre un nivel mínimo de líquido de 360 mm desde el fondo.

Información relacionada

- 4.1.1 [Espacio mínimo](#)
- 5.3 [Colocación del producto](#)
- 9.4 [La bomba funciona, pero no suministra agua](#)

6. Conexión eléctrica

PELIGRO

Descarga eléctrica

Riesgo de muerte o lesión personal grave



- Desconecte el suministro eléctrico antes de comenzar a trabajar con el producto. Asegúrese también de que el suministro eléctrico no se pueda conectar accidentalmente.

PELIGRO

Descarga eléctrica

Riesgo de muerte o lesión personal grave



- La instalación debe incorporar un interruptor diferencial con una corriente de disparo inferior a 30 mA.

PELIGRO

Descarga eléctrica

Riesgo de muerte o lesión personal grave



- Compruebe que el enchufe de alimentación incluido con el producto cumpla los requisitos de la normativa local.
- El enchufe debe tener el mismo sistema de puesta a tierra (PE) que la toma de suministro eléctrico. Si no es así, use un adaptador adecuado (siempre que la normativa local vigente lo permita).

PELIGRO

Descarga eléctrica

Riesgo de muerte o lesión personal grave



- Los cables de alimentación sin enchufe deben conectarse a un dispositivo de desconexión del suministro eléctrico que esté integrado en el cableado fijo conforme a la normativa de cableado local.
- Si el cable de alimentación resulta dañado, deberá ser sustituido por el fabricante, la empresa autorizada por el fabricante para la prestación de este tipo de servicios o personal igualmente cualificado.

Las conexiones eléctricas deben ser llevadas a cabo por un electricista autorizado según los reglamentos locales en vigor.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa local, el cable de alimentación debe tener una longitud mínima de 10 m para las bombas portátiles que se vayan a usar en diferentes aplicaciones.

Compruebe que el producto sea adecuado para la tensión y la frecuencia de alimentación disponibles en el lugar de instalación. La tensión y la frecuencia se indican en la placa de características de la bomba.

La bomba debe conectarse a un interruptor principal externo. Si la bomba no se instala cerca del interruptor, este deberá poder bloquearse.


Las bombas trifásicas deben conectarse a un interruptor diferencial externo de protección del motor. La corriente nominal del interruptor diferencial de protección del motor debe ser idéntica a la especificada en los datos eléctricos de la placa de características de la bomba.

Si se conecta un interruptor de flotador a una bomba trifásica, el interruptor diferencial de protección de motor deberá ser magnético.

Las bombas monofásicas incorporan un interruptor térmico de protección frente a sobrecargas y su motor no necesita protección adicional.




Si se produce una sobrecarga del motor monofásico, este se detendrá automáticamente. El motor volverá a ponerse en marcha automáticamente cuando haya alcanzado de nuevo una temperatura normal.



Cableado eléctrico, monofásico

TM081330



Cableado eléctrico con caja de control, trifásico

Pos.	Descripción
1	Interruptor de nivel
2	Motor

6.1 Comprobación del sentido de giro

Solo bombas trifásicas

PRECAUCIÓN

Elemento afilado

Riesgo de lesión personal leve o moderada



- Use siempre guantes protectores al manipular los bordes afilados del impulsor, el cabezal triturador y el anillo triturador.



El impulsor gira en sentido contrario al de las agujas del reloj. Durante el arranque, la bomba dará una sacudida en el sentido de las agujas del reloj.

Compruebe el sentido de giro cada vez que se conecte la bomba a una instalación nueva.

1. Cuelgue la bomba de un dispositivo de izado; por ejemplo, la grúa empleada para bajarla hasta la fosa.

PELIGRO

Piezas giratorias


Riesgo de muerte o lesión personal grave



- Mantenga las manos alejadas de la parte inferior de la bomba mientras comprueba el sentido de giro.

2. Arranque y detenga la bomba mientras observa el movimiento (la sacudida) de la bomba.

3. Si la bomba está conectada correctamente, dará una sacudida en el sentido de las agujas del reloj. El sentido correcto de giro (contrario al de las agujas del reloj, visto desde la parte inferior) viene indicado por una flecha situada en la base de la bomba.



Comprobación del sentido

TM081442

4. Si el impulsor gira en el sentido contrario, intercambie dos de las fases del motor para invertir el sentido de giro.

Si la bomba está conectada a un sistema de tuberías, compruebe el sentido de giro de la siguiente manera:

1. Vuelva a arrancar la bomba y compruebe de nuevo el caudal de agua o la presión.
2. Detenga la bomba e intercambie dos de las fases al motor.
3. Vuelva a arrancar la bomba y compruebe de nuevo el caudal de agua o la presión.
4. Pare la bomba.
5. Compare los resultados obtenidos tras llevar a cabo los pasos 1 y 3. El sentido correcto de giro será aquel en el que el caudal de agua sea mayor.

Información relacionada

9.2 El relé térmico o el sistema de protección del motor se disparan tras un breve período de funcionamiento

9.3 La bomba funciona de forma constante o bombea muy poca agua

7. Preparación del lector

PELIGRO

Descarga eléctrica

Riesgo de muerte o lesión personal grave

- No use esta bomba en piscinas, estanques de jardín u otros lugares similares si hay personas en el agua.



La bomba puede funcionar durante un período breve de tiempo sin necesidad de sumergirla en el líquido bombeado para comprobar el sentido de giro.

1. Antes de poner en marcha la bomba, sumerja la aspiración en el líquido bombeado.
2. Abra la válvula de corte (si está instalada) y compruebe el ajuste del interruptor de flotador.

8. Inspección técnica del producto

PELIGRO

Descarga eléctrica

Riesgo de muerte o lesión personal grave



- Desconecte el suministro eléctrico antes de comenzar a trabajar con el producto. Asegúrese también de que el suministro eléctrico no se pueda conectar accidentalmente.

PRECAUCIÓN

Elemento afilado

Riesgo de lesión personal leve o moderada



- Use equipos de protección individual.

PRECAUCIÓN

Materiales tóxicos

Riesgo de lesión personal leve o moderada



- Use equipos de protección individual.

PRECAUCIÓN

Riesgo biológico

Riesgo de lesión personal leve o moderada



- Lave bien el producto con agua limpia y enjuague con agua las piezas después de desmontarlo.
- Use equipos de protección individual.



Si el cable de alimentación o el interruptor de flotador resultan dañados, deberán ser sustituidos por un taller autorizado por Grundfos.



Las tareas de mantenimiento y revisión deben ser llevadas a cabo por profesionales con la debida formación. Además, debe respetarse toda la normativa en materia de seguridad, salud y medio ambiente.

1. Si la bomba se ha usado para bombear líquidos distintos de agua limpia, lávela bien con agua limpia antes de llevar a cabo trabajos de mantenimiento y revisión.
2. Enjuague con agua las piezas de la bomba después de desmontarla.

Para obtener información técnica detallada, visite <http://net.grundfos.com/qri/92678389>.



8.1 Mantenimiento del producto

- Compruebe la bomba y cambie el aceite una vez al año. Si la bomba funciona de forma continua o se emplea para bombear líquidos que contengan partículas abrasivas, será necesario comprobarla con mayor frecuencia.
- Si el aceite drenado contiene agua, cámbielo y compruébelo a intervalos más frecuentes. Póngase en contacto con el servicio técnico oficial de Grundfos.

8.2 Aceite

Si la bomba va a funcionar de forma continua o durante un período de tiempo prolongado, se recomienda cambiar el aceite con la frecuencia indicada a continuación:

Temperatura del líquido	El aceite debe cambiarse después de
20 °C	Cada 4.500 horas de funcionamiento
40 °C	Cada 3.000 horas de funcionamiento

La bomba contiene 140 ml de aceite no tóxico. Use aceite MARCOL 152 ESSO u otro equivalente. El aceite usado debe eliminarse respetando la normativa local.

Información relacionada



[8.8 Cambio del aceite](#)

8.3 Construcción

La construcción de la bomba se define en la tabla y en el plano seccional/de despiece siguientes.

Pos.	Descripción
9a	Chaveta
12c	Tornillo de ajuste
26	Tornillo
34	Tornillo
37	Junta tórica
44	Anillo triturador
44a	Tornillo
45	Cabezal triturador
49	Impulsor
50	Carcasa de la bomba
66	Arandela
67a	Enchufe, cable de alimentación

Pos.	Descripción
67b	Enchufe, cable del interruptor de nivel
84	Base
86	Prensacables
150	Motor con brida
157	Junta tórica
160	Compartimento superior
161	Condensador
181	Cable de alimentación
182	Interruptor de nivel
184b	Tornillo
188a	Tornillo
190	Asa de la bomba
193	Tornillo
194	Junta tórica
970	Placa de características



TM081327

8.4 Kits de servicio

Ofrecemos los siguientes kits de servicio para todas las bombas.

Kit de servicio	Contenidos	Pos.	Material de la junta tórica	Número de producto
Impulsor 50 Hz		49, 9a, 66, 188a		92693611
Impulsor 60 Hz		49, 9a, 66, 188a		92928694
Piezas del sistema triturador		45, 44, 44a, 66, 188a		92693612
Juego de tornillos	5 × M8, 3 × M6	26, 12c		92693631
Kit de juntas tóricas	Juntas tóricas	194, 157, 37	NBR	92693638
Kit de motor 50 Hz	Motor monofásico A (220-240 V, 50 Hz)	150, 190, 34, 86, 193, 194, 157, 37, 184b	NBR	92693542
	Motor monofásico (220-240 V, 50 Hz)			92701743
	Motor monofásico A (230 V, 50 Hz)			92693544
	Motor monofásico (230 V, 50 Hz)			92701745
	Motor trifásico A (220 V, 50 Hz)			92701748
	Motor trifásico (220 V, 50 Hz)			92701747
	Motor trifásico A (380 V, 50 Hz)			92701760
	Motor trifásico (380 V, 50 Hz)			92701746
	Motor trifásico A (400 V, 50 Hz)			92701761
	Motor trifásico (400 V, 50 Hz)			92693545
Kit de motor 60 Hz	Condensador (230 V)	161, 194, 157		92695572
	Motor trifásico A (230 V, 60 Hz)	150, 190, 34, 86, 193, 194, 157, 37, 184b	NBR	92940308
	Motor trifásico (230 V, 60 Hz)			92940304
Kit de cable	Cable monofásico, sin enchufe	181, 34, 86, 194, 157	NBR	92693615
	Cable monofásico, con enchufe AU			92697765
	Cable monofásico, con enchufe ARG			92697766
	Cable monofásico, con enchufe SCHUKO			92697767
	Cable trifásico			92693617
	Interruptor de nivel			92695571
Kit de caja de control	Caja de control (3 × 220 V)	157, 163, 181, 182, 193	NBR	92747267
	Caja de control (3 × 400 V)	157, 163, 181, 182, 193	NBR	92747266

8.5 Programa de mantenimiento

Las bombas sujetas a regímenes de funcionamiento normales deben inspeccionarse cada 3000 horas de funcionamiento o, al menos, una vez al año. Si el líquido bombeado posee un alto contenido de sólidos secos o arena, la bomba deberá comprobarse con mayor frecuencia.

Compruebe lo siguiente:

- **Consumo de potencia**

Consulte la placa de características.

- **Entrada de cable**



Asegúrese de que la entrada de cable sea estanca y que los cables no formen dobleces ni queden aprisionados.

- **Piezas de la bomba**

Compruebe las piezas que puedan sufrir desgaste, como el impulsor o la carcasa de la bomba. Sustituya las piezas defectuosas.

- **Sistema triturador y piezas**

En caso de obstrucción frecuente, compruebe si el sistema triturador presenta desgaste visible. Si es necesario, sustituya el sistema triturador.

8.6 Ajuste de la holgura del impulsor

Los números de posición indicados entre paréntesis aparecen ilustrados en el plano de despiece del apéndice.

Siga los pasos descritos a continuación:

1. Afloje completamente los tornillos de ajuste (12c).
2. Apriete suavemente los tornillos (26).
3. Apriete suavemente los tornillos de ajuste (12c).
4. Afloje los tornillos (26) tres vueltas al menos.
5. Apriete el tornillo de ajuste (12c) 180°.
6. Apriete los tornillos (26) con un par de apriete de 7 N·m.

Información relacionada

8.8 Cambio del aceite

8.7 Sustitución del sistema triturador

PRECAUCIÓN

Elemento afilado

Riesgo de lesión personal leve o moderada




- Use guantes protectores al manipular los bordes afilados del impulsor, el cabezal triturador y el anillo triturador.

Los números de posición indicados entre paréntesis aparecen ilustrados en el plano de despiece del apéndice.

Siga los pasos descritos a continuación:

Desmontaje

1. Afloje el tornillo (44a) que mantiene sujeto el anillo triturador.
2. Afloje el anillo triturador (44) y abra el zócalo de bayoneta golpeando o girando el anillo triturador de 15° a 20° en el sentido de las agujas del reloj. Consulte la figura siguiente.



Desmontaje del anillo triturador

3. Separe con cuidado el anillo triturador (44) de la carcasa de la bomba con un destornillador.




Asegúrese de que el anillo triturador no se quede atascado contra el cabezal triturador.

4. Sujete el cabezal triturador con un alicate.

TM081555

- Afloje y retire el tornillo (188a) y el anillo de bloqueo (66) del extremo del eje.



TM081602

Afijamiento del cabezal triturador


- Desmonte el cabezal triturador (45).

Montaje

- Al montar el cabezal triturador (45), las protuberancias de la parte posterior deben encajar en los orificios del impulsor (49).
- Apriete el tornillo del cabezal triturador (188a) con un par de apriete de 10 N·m. No olvide la arandela de bloqueo.
- Instale el anillo triturador (44).
- Gire el anillo triturador (44) de 15° a 20° en sentido contrario al de las agujas del reloj hasta que quede apretado.
- Apriete el tornillo (44a) con un par de apriete de 7 N·m.
- Compruebe que el cabezal triturador gire libremente.

8.8 Cambio del aceite

- Afloje y retire los 4 tornillos (26) y desmonte la base de la bomba (84).
- Sujete el cabezal triturador con un alicate y afloje y retire el tornillo (188a) y el anillo de bloqueo (66) del extremo del eje.
- Retire el cabezal triturador (45).
- Tire del impulsor (49) para sacarlo del eje. Recuerde retirar y guardar la chaveta (9a).
- Afloje y retire el tornillo (184b) y desmonte la carcasa de la bomba.
- Levante la bomba de modo que el extremo del eje quede orientado hacia arriba.
- Desenrosque y retire el tapón de la cámara de aceite.



TM1040045

Ubicación del tapón de la cámara de aceite

Pos. Descripción

A	Tapón de la cámara de aceite
B	Junta tórica

- Incline la bomba para que el aceite salga por el orificio de drenaje de aceite y recójalo en una bandeja.



El aceite de motor usado debe eliminarse respetando los reglamentos locales en vigor.

- Analice el aceite: Si encuentra partículas de materiales abrasivos (como arena) o agua en el aceite, se recomienda cambiarlo por aceite de tipo MARCOL 152 ESSO. Póngase en contacto con el servicio técnico oficial de Grundfos.
- Vierta el aceite nuevo introduciendo un embudo en el orificio de drenaje. Debe verterse un volumen total de 140 ml de aceite.
- Monte y apriete el tapón de la cámara de aceite aplicando un par de apriete de 2,5 ±0,2 N·m.
- Vuelva a montar la bomba siguiendo los pasos de desmontaje en orden inverso.
- Ajuste la holgura del impulsor.

Información relacionada

[8.2 Aceite](#)

[8.6 Ajuste de la holgura del impulsor](#)

8.9 Bombas contaminadas

PRECAUCIÓN

Riesgo biológico

Riesgo de lesión personal leve o moderada



- Lave bien el producto con agua limpia y enjuague con agua las piezas después de desmontarlo.
- Use equipos de protección individual.

El producto se considerará contaminado si se ha empleado para bombear líquidos perjudiciales para la salud o tóxicos. Si se solicita a Grundfos que lleve a cabo el mantenimiento o la revisión del producto, deberá proporcionarse información acerca del líquido bombeado antes de enviar el producto para realizar dichas tareas. De lo contrario, Grundfos podrá rechazar la inspección del producto.

Todas las solicitudes de inspección deben incluir información acerca del líquido bombeado.

Limpie la bomba en la máxima medida posible antes de enviarla para su inspección. Los posibles gastos de devolución de la bomba correrán a cargo del cliente.

9. Localización de fallos

PELIGRO

Descarga eléctrica

Riesgo de muerte o lesión personal grave



- Desconecte el suministro eléctrico antes de comenzar a trabajar con el producto. Asegúrese también de que el suministro eléctrico no se pueda conectar accidentalmente.

PRECAUCIÓN

Materiales tóxicos

Riesgo de lesión personal leve o moderada



- El producto se considerará contaminado si se ha empleado para procesar líquidos perjudiciales para la salud o tóxicos.
- Use equipos de protección individual.

PRECAUCIÓN

Elemento afilado

Riesgo de lesión personal leve o moderada



- Use equipos de protección individual.

9.1 El motor no arranca

Causa	Solución
El suministro eléctrico está desconectado.	Conecte el suministro eléctrico.
El interruptor de nivel ha detenido la bomba.	Ajuste o sustituya el interruptor de nivel.
Los fusibles se han fundido.	Cambie los fusibles.
El relé térmico o el sistema de protección del motor se han disparado.	Espere hasta que el sistema de protección del motor vuelva a activarse o rearme el relé.
El impulsor está obstruido debido a la acumulación de impurezas.	Limpie el impulsor.
Existe un cortocircuito en el cable o el motor.	Sustituya la pieza defectuosa.

9.2 El relé térmico o el sistema de protección del motor se disparan tras un breve período de funcionamiento

Causa	Solución
La temperatura del líquido es demasiado alta.	Use otro tipo de bomba. Póngase en contacto con el distribuidor o la sucursal local de Grundfos.
El impulsor está obstruido total o parcialmente debido a la acumulación de impurezas.	Limpie la bomba.
Fallo de fase.	Avisé a un electricista.
Tensión demasiado baja.	Avisé a un electricista.
El interruptor diferencial de protección del motor se ha ajustado a un nivel demasiado bajo.	Modifique el ajuste.
El sentido de giro no es correcto.	Invierta el sentido de giro.

Información relacionada

[6.1 Comprobación del sentido de giro](#)

9.3 La bomba funciona de forma constante o bombea muy poca agua

Causa	Solución
La bomba está parcialmente obstruida debido a la acumulación de impurezas.	Limpie la bomba.

Causa	Solución
La tubería o la válvula de descarga están parcialmente obstruidas debido a la acumulación de impurezas.	Limpie la tubería o la válvula de descarga.
El impulsor no está fijado correctamente al eje.	Apriete el impulsor.
El sentido de giro no es correcto.	Invierta el sentido de giro.
Ajuste incorrecto del interruptor de flotador.	Ajuste el interruptor de flotador.
La bomba es demasiado pequeña para la aplicación.	Sustituya la bomba.
El impulsor se ha deteriorado.	Sustituya el impulsor.

Información relacionada

[6.1 Comprobación del sentido de giro](#)

9.4 La bomba funciona, pero no suministra agua

Causa	Solución
La bomba se ha obstruido debido a la acumulación de impurezas.	Limpie la bomba.
La tubería o la válvula de descarga están obstruidas debido a la acumulación de impurezas.	Limpie la tubería o la válvula de descarga.
El impulsor no está fijado correctamente al eje.	Apriete el impulsor.
Hay aire en la bomba.	Purgue la bomba y la tubería de descarga.
El nivel de líquido es demasiado bajo. La aspiración de la bomba no está completamente sumergida en el líquido bombeado.	Sumerja la bomba en el líquido o ajuste el interruptor de flotador.
Bombas con interruptor de flotador: el interruptor de flotador no se mueve con libertad.	Ajuste el interruptor de flotador.

Información relacionada

[5.6 Ajuste de la longitud del cable del interruptor de flotador](#)

10. Datos técnicos

10.1 Temperatura de almacenamiento

Hasta -30 °C.

Información relacionada

2.3 Líquidos bombeados

10.2 Condiciones de funcionamiento

Temperatura del líquido	0-40 °C (70 °C durante 5 minutos)
Profundidad de instalación	7 m por debajo del nivel de líquido
Valor de pH	4-10
Densidad	Agua residual doméstica con partículas sólidas
Datos técnicos	Consulte la placa de características de la bomba

Para obtener más información, consulte la documentación relevante sobre UNILIFT APG en Grundfos Product Center.

Asegúrese de que el tramo de cable libre situado por encima del nivel de líquido posea una longitud de, al menos, 3 m. Esto limita la profundidad de instalación a 7 m para bombas con cable de 10 m.

10.3 Nivel de presión sonora

El nivel de presión sonora que desarrolla la bomba no supera los límites establecidos por la Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las máquinas.

11. Eliminación del producto

Este producto y las piezas que lo componen deben eliminarse de forma respetuosa con el medio ambiente.

1. Utilizar el servicio público o privado de recogida de residuos.
2. Si no es posible, póngase en contacto con el distribuidor o servicio técnico de Grundfos más cercano.




El símbolo con el contenedor tachado que aparece en el producto significa que este no debe eliminarse junto con la basura doméstica. Cuando un producto marcado con este símbolo alcance el final de su vida útil, debe llevarse a un punto de recogida selectiva designado por las autoridades locales competentes en materia de gestión de residuos. La recogida selectiva y el reciclaje de este tipo de productos contribuyen a proteger el medio ambiente y la salud de las personas.

Consulte también la información disponible en www.grundfos.com/product-recycling en relación con el final de la vida útil del producto.


A.1. Appendix

Auto-coupling installation



Dimensional drawing [mm], auto-coupling

Free-standing installation



Dimensional drawing [mm], free-standing

Argentina

Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A.
Ruta Panamericana km. 37.500 Industrias
1619 - Garin Pcia. de B.A.
Tel.: +54-3327 414 444
Fax: +54-3327 45 3190

Australia

GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd.
P.O. Box 2040
Regency Park
South Australia 5942
Tel.: +61-8-8461-4611
Fax: +61-8-8340-0155

Austria

GRUNDFOS Pumpen Vertrieb
Ges.m.b.H.
Grundfosstraße 2
A-5082 Grödig/Salzburg
Tel.: +43-6246-883-0
Fax: +43-6246-883-30

Belgium

N.V. GRUNDFOS Bellux S.A.
Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
Tel.: +32-3-870 7300
Fax: +32-3-870 7301

Bosnia and Herzegovina

GRUNDFOS Sarajevo
Zmaj od Bosne 7-7A
BiH-71000 Sarajevo
Tel.: +387 33 592 480
Fax: +387 33 590 465
www.ba.grundfos.com
E-mail: grundfos@bih.net.ba

Brazil

BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL
Av. Humberto de Alencar Castelo
Branco, 630
CEP 09850 - 300
São Bernardo do Campo - SP
Tel.: +55-11 4393 5533
Fax: +55-11 4343 5015

Bulgaria

Grundfos Bulgaria EOOD
Slatina District
Iztocna Tangenta street no. 100
BG - 1592 Sofia
Tel.: +359 2 49 22 200
Fax: +359 2 49 22 201
E-mail: bulgaria@grundfos.bg

Canada

GRUNDFOS Canada inc.
2941 Brighton Road
Oakville, Ontario
L6H 6C9
Tel.: +1-905 829 9533
Fax: +1-905 829 9512

China

GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd.
10F The Hub, No. 33 Suhong Road
Minhang District
Shanghai 201106 PRC
Tel.: +86 21 612 252 22
Fax: +86 21 612 253 33

Colombia

GRUNDFOS Colombia S.A.S.
Km 1.5 vía Siberia-Cota Conj. Potrero
Chico,
Parque Empresarial Arcos de Cota Bod.
1A.
Cota, Cundinamarca
Tel.: +57(1)-2913444
Fax: +57(1)-8764586

Croatia

GRUNDFOS CROATIA d.o.o.
Buzinski prilaz 38, Buzin
HR-10010 Zagreb
Tel.: +385 1 6595 400
Fax: +385 1 6595 499
www.hr.grundfos.com

Czech Republic

GRUNDFOS Sales Czechia and Slovakia
s.r.o.
Čajkovského 21
779 00 Olomouc
Tel.: +420-585-716 111

Denmark

GRUNDFOS DK A/S
Martin Bachs Vej 3
DK-8850 Bjerringbro
Tel.: +45-87 50 50 50
www.grundfos.com/DK

Estonia

SIA Grundfos Pumps Baltic Eesti filiaal
Priisle tee 10
13914 Tallinn
Tel.: + 372 606 1690
E-mail: estonia@sales.grundfos.com

Finland

OY GRUNDFOS Pumput AB
Trukkikuja 1
FI-01360 Vantaa
Tel.: +358-(0) 207 889 500

France

Pompes GRUNDFOS Distribution S.A.
Parc d'Activités de Chesnes
57, rue de Malacombe
F-38290 St. Quentin Fallavier (Lyon)
Tel.: +33-4 74 82 15 15
Fax: +33-4 74 94 10 51

Germany

GRUNDFOS GMBH
Schlüterstr. 33
40699 Erkrath
Tel.: +49-(0) 211 929 69-0
Fax: +49-(0) 211 929 69-3799
E-mail: infoservice@grundfos.de
Service in Deutschland:
kundendienst@grundfos.de

Greece

GRUNDFOS Hellas A.E.B.E.
20th km. Athinon-Markopoulou Av.
P.O. Box 71
GR-19002 Peania
Tel.: +0030-210-66 83 400
Fax: +0030-210-66 46 273

Hong Kong

GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd.
Unit 1, Ground floor, Siu Wai Industrial
Centre
29-33 Wing Hong Street & 68 King Lam
Street, Cheung Sha Wan
Kowloon
Tel.: +852-27861706 / 27861741
Fax: +852-27858664

Hungary

GRUNDFOS South East Europe Kft.
Tópark u. 8
H-2045 Törökbálint
Tel.: +36-23 511 110
Fax: +36-23 511 111

India

GRUNDFOS Pumps India Private
Limited
118 Old Mahabalipuram Road
Thoraiakkam
Chennai 600 097
Tel.: +91-44 2496 6800

Indonesia

PT GRUNDFOS Pompa
Graha intirub Lt. 2 & 3
Jln. Cililitan Besar No.454. Makasar,
Jakarta Timur
ID-Jakarta 13650
Tel.: +62 21-469-51900
Fax: +62 21-460 6910 / 460 6901

Ireland

GRUNDFOS (Ireland) Ltd.
Unit A, Merrywell Business Park
Ballymount Road Lower
Dublin 12
Tel.: +353-1-4089 800
Fax: +353-1-4089 830

Italy

GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l.
Via Gran Sasso 4
I-20060 Truccazzano (Milano)
Tel.: +39-02-95838112
Fax: +39-02-95309290 / 95838461

Japan

GRUNDFOS Pumps K.K.
1-2-3, Shin-Miyakoda, Kita-ku
Hamamatsu
431-2103 Japan
Tel.: +81 53 428 4760
Fax: +81 53 428 5005

Kazakhstan

Grundfos Kazakhstan LLP
7' Kyz-Zhibek Str., Kok-Tobe micr.
KZ-050020 Almaty Kazakhstan
Tel.: +7 (727) 227-98-55/56

Korea

GRUNDFOS Pumps Korea Ltd.
6th Floor, Aju Building 679-5
Yeoksam-dong, Kangnam-ku, 135-916
Seoul, Korea
Tel.: +82-2-5317 600
Fax: +82-2-5633 725

Latvia

GRUNDFOS Pumps Baltic SIA
Gunāra Astras iela 8B
LV-1082, Rīga,
Tel.: + 371 671 49640
E-mail: latvia@sales.grundfos.com

Lithuania

SIA „GRUNDFOS PUMPS
BALTIC“ Lietuvos filialas
Smolensko g. 6
LT-03201 Vilnius
Tel.: + 370 5 239 5430
E-mail: lithuania@sales.grundfos.com

Malaysia

GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd.
7 Jalan Peguam U1/25
Glenmarie Industrial Park
40150 Shah Alam, Selangor
Tel.: +60-3-5569 2922
Fax: +60-3-5569 2866

Mexico

Bombas GRUNDFOS de México
S.A. de C.V.
Boulevard TLC No. 15
Parque industrial Stiva Aeropuerto
Apodaca, N.L. 66600
Tel.: +52-81-8144 4000
Fax: +52-81-8144 4010

Netherlands

GRUNDFOS Netherlands
Veluwezoom 35
1326 AE Almere
Postbus 22015
1302 CA ALMERE
Tel.: +31-88-478 6336
Fax: +31-88-478 6332
E-mail: info_gnl@grundfos.com

New Zealand

GRUNDFOS Pumps NZ Ltd.
17 Beatrice Tinsley Crescent
North Harbour Industrial Estate
Albany, Auckland
Tel.: +64-9-415 3240
Fax: +64-9-415 3250

Norway

GRUNDFOS Pumper A/S
Strømsveien 344
Postboks 235, Leirdal
N-1011 Oslo
Tel.: +47-22 90 47 00
Fax: +47-22 32 21 50

Poland

GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o.
ul. Klonowa 23
Baranowo k. Poznań
PL-62-081 Przechodźnik
Tel.: (+48-61) 650 13 00
Fax: (+48-61) 650 13 50

Portugal

Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A.
Rua Calvet de Magalhães, 241
Apartado 1079
P-2770-153 Paço de Arcos
Tel.: +351-21-440 76 00
Fax: +351-21-440 76 90

Romania

GRUNDFOS Pompe România SRL
S-PARK BUSINESS CENTER, Clădirea
A2, etaj 2
Str. Tipografilor, Nr. 11-15, Sector 1, Cod
013714
București, Romania
Tel.: 004 021 2004 100
E-mail: romania@grundfos.ro

Serbia

Grundfos Srbija d.o.o.
Ormladinskih brigada 90b
11070 Novi Beograd
Tel.: +381 11 2258 740
Fax: +381 11 2281 769
www.rs.grundfos.com

Singapore

GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd.
25 Jalan Tukang
Singapore 619264
Tel.: +65-6681 9688
Fax: +65-6681 9689

Slovakia

GRUNDFOS s.r.o.
Prievorská 4D 821 09 BRATISLAVA
Tel.: +421 2 5020 1426
sk.grundfos.com

Slovenia

GRUNDFOS LJUBLJANA, d.o.o.
Leskoškova 9e, 1122 Ljubljana
Tel.: +386 (0) 1 568 06 10
Fax: +386 (0) 1 568 06 19
E-mail: tehnika-si@grundfos.com

South Africa

GRUNDFOS (PTY) LTD
16 Lascelles Drive, Meadowbrook Estate
1609 Germiston, Johannesburg
Tel.: (+27) 10 248 6000
Fax: (+27) 10 248 6002
E-mail: lgradidge@grundfos.com

Spain

Bombas GRUNDFOS España S.A.
Camino de la Fuentequilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)
Tel.: +34-91-848 8800
Fax: +34-91-628 0465

Sweden

GRUNDFOS AB
Box 333 (Lunnagårdsgatan 6)
431 24 Mölndal
Tel.: +46 31 332 23 000
Fax: +46 31 331 94 60

Switzerland

GRUNDFOS Pumpen AG
Bruggacherstrasse 10
CH-8117 Fällanden/ZH
Tel.: +41-44-806 8111
Fax: +41-44-806 8115

Taiwan

GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd.
7 Floor, 219 Min-Chuan Road
Taichung, Taiwan, R.O.C.
Tel.: +886-4-2305 0868
Fax: +886-4-2305 0878

Thailand

GRUNDFOS (Thailand) Ltd.
92 Chaloe Phrakiat Rama 9 Road
Dokmai, Pravej, Bangkok 10250
Tel.: +66-2-725 8999
Fax: +66-2-725 8998

Turkey

GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd.
Stl.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
İhsan dede Caddesi
2. yol 200, Sokak No. 204
41490 Gebze/ Kocaeli
Tel.: +90 - 262-679 7979
Fax: +90 - 262-679 7905
E-mail: satis@grundfos.com

Ukraine

ТОВ "ГРУНДФОС УКРАЇНА"
Бізнес Центр Європа
Столичне шосе, 103
м. Київ, 03131, Україна
Tel.: (+38 044) 237 04 00
Fax: (+38 044) 237 04 01
E-mail: ukraine@grundfos.com

United Arab Emirates

GRUNDFOS Gulf Distribution
P.O. Box 16768
Jebel Ali Free Zone, Dubai
Tel.: +971 4 8815 166
Fax: +971 4 8815 136

United Kingdom

GRUNDFOS Pumps Ltd.
Grovebury Road
Leighton Buzzard/Beds. LU7 4TL
Tel.: +44-1525-850000
Fax: +44-1525-850011

U.S.A.

Global Headquarters for WU
856 Koomey Road
Brookshire, Texas 77423 USA
Phone: +1-630-236-5500

Uzbekistan

Grundfos Tashkent, Uzbekistan
The Representative Office of Grundfos
Kazakhstan in Uzbekistan
38a, Oybek street, Tashkent
Tel.: (+998) 71 150 3290 / 71 150 3291
Fax: (+998) 71 150 3292

92662011

ECM: 1432566	06.2026
--------------	---------

Grundfos Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7
DK-8850 Bjerringbro
Tel: +45 87 50 14 00
www.grundfos.com

